

INFORME DE ENSAYO	
Nº de Registro	2018/046361
Datos del destinatario	P5000003C
MANCOMUNIDAD RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO	
PLAZA ESPAÑA, 16	
50172 ALFAJARIN (España)	
DNI/CIF P5000003C	

Datos de la muestra	
Tipo de muestra: Agua continental	Fecha toma de muestra: 20.11.2018
Tipo de toma de muestra: Simple, PEV-GA/102	Realizada por: Gamaser
Ref./punto de toma de muestra: MRIE. LA PUEBLA DE ALFINDEN. CAPTACIÓN. Grifo cuarto de bombas.	
Tipo de análisis: Radiactividad Alfa-total, $\beta$ -total, Tritio, DIT y Radón	
Volumen de muestra: 1.250 ML	
Fecha recepción de muestra: 20.11.2018	Fecha inicio análisis: 20.11.2018
	Fecha final análisis: 07.12.2018

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo
Dosis indicativa	<0,1	mSv/año		0,1	PEE-GA/440
Radiactividad alfa-total	<0,02	Bq/l	50%		PEE-GA/448
Radiactividad beta-resto	<0,04	Bq/l	50%		PEE-GA/448
Tritio	<10	Bq/l	30%	100	PEE-GA/540
Radón	<2	Bq/l	30%	500	PEE-GA/541

**Observaciones:**  
*Valores Paramétricos (VP) de las sustancias radiactivas según RD 314/2016.*

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.  
 Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.  
 Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos realizados en Paterna y validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)  
 Firmado en Paterna a 10/12/2018

LA PUEBLA DE ALFINDEN  
 REGISTRO ENTRADA  
 2018-E-RC-5067  
 11/12/2018 15:01



Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable en <https://valide.redsara.es/valide/>