

INFORME DE ENSAYO	
Nº de Registro	2019/013191
Datos del destinatario	P5000003C
MANCOMUNIDAD RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO	
PLAZA ESPAÑA, 16	
50172 ALFAJARIN (España)	
DNI/CIF P5000003C	



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

Datos de la muestra

Tipo de muestra:	Agua consumo humano	Fecha toma de muestra:	15.04.2019
Tipo de toma de muestra:	Simple, PEV-GA/102	LA PUEBLA DE ALFINDEN	
Realizada por:	Gamaser	REGISTRO ENTRADA	
Ref./punto de toma de muestra:	MRIE. LA PUEBLA DE ALFINDEN. Grifo. Centro de Salud .	2019-E-RC-1625	
Volumen de muestra:	750 ML	03/05/2019 10:42	
Fecha recepción de muestra	15.04.2019	Fecha inicio análisis:	15.04.2019
		Fecha final análisis:	30.04.2019

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo
Amonio	<0,15	mg/l NH4	15 %	0,50	PEE-GA/325
Cloro residual libre "in situ"	0,77	mg/l Cl2	16 %	1,00	PEE-GA/327
pH	8,0	u. pH	± 0.3	6,5 a 9,5	PEE-GA/329
Conductividad a 20 °C	770	µS/cm	9 %	2.500	PEE-GA/331
Turbidez	<0,5	UNT	16 %	5,0	PEE-GA/346
Color	<5	u.Pt-Co	15 %	15	PEE-GA/349
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352
Cobre	<0,002	mg/l Cu	24 %	2,000	PEE-GA/365
Cromo (III + VI)	<1	µg/l Cr	23 %	50	PEE-GA/365
Hierro	2,0	µg/l Fe	25 %	200	PEE-GA/365
Niquel	<1	µg/l Ni	23 %	20	PEE-GA/365
Plomo	<1	µg/l Pb	24 %	10	PEE-GA/365
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE ISO 9308-1:2014

Observaciones:
 Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según R.D. 140/2003.
 Para el cloro V.P. definido según Programa de Vigilancia Sanitaria de Aragón de 31-12-2009.
 Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 3 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 4 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.
 Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.
 Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos realizados en Paterna y validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)
 Firmado en Paterna a 02/05/2019

Reg. Merc. Valencia Tomo 4054, Libro 2262 Sec.Gral., Folio 159 de la Secc. 8ª, Hoja V-36096, General de Análisis, Materiales y Servicios, S.L. - C.I.F. B-96315577.

INFORME DE ENSAYO	
Nº de Registro	2019/013191
Datos del destinatario	P5000003C
MANCOMUNIDAD RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO	
PLAZA ESPAÑA, 16	
50172 ALFAJARIN (España)	
DNI/CIF P5000003C	



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

Datos de la muestra

Tipo de muestra:	Agua consumo humano	Fecha toma de muestra:	15.04.2019
Tipo de toma de muestra:	Simple, PEV-GA/102		
Realizada por:	Gamaser		
Ref./punto de toma de muestra:	MRIE. LA PUEBLA DE ALFINDEN. Grifo. Centro de Salud .		
Volumen de muestra:	750 ML		
Fecha recepción de muestra	15.04.2019	Fecha inicio análisis:	15.04.2019
		Fecha final análisis:	30.04.2019

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable en <https://valide.redsara.es/valide/>