

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

INFORME DE ENSAYO: 23527708

MANCOMUNIDAD RIBERA IZQUIERDA EBRO

Plaza de España, 16

50172 - Alfajarín (ZARAGOZA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: ACH - Grifo consultorio médico. Ayuntamiento la Puebla de Alfinden

Fecha de Recogida:

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

Observaciones:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 23527708

Descripción muestra: Agua de consumo

Fecha de Recepción: 29/12/2023

Fecha de Recogida: 28/12/2023

Recogida por: El Laboratorio

Tipo de muestreo:

Otros datos de interés:

Cl 0.95 ppm; pH 7.87

Fecha inicio análisis: 29/12/2023

Fecha final análisis: 10/01/2024

Fecha entrega análisis: 10/01/2024

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Radioactividad (aguas)	, sin unidades	Varios	
Dosis indicativa estimada	< 0,10 mSv/año	Cálculo	<=0.10
Tritio	< 10 Bq/l	Centelleo líquido	<=100
Radón	< 10 Bq/l	Centelleo líquido	<=500
Índice de actividad alfa total	< 0,020 Bq/l	Evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	<=0.10
Índice de actividad beta total	< 0,020 Bq/l	Evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	
Índice de actividad beta resto	< 0,020 Bq/l	Evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	<=1

LÍMITES DE REFERENCIA (*):


R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.

Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.

El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.


Director Técnico
José Mª Viñuela Ballesteros

Página 1 de 1